



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА
367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 7. Телефон: Факс:
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 2/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65» комбинированного вида (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 65»)

Заведующая Абдуллаева Раисат Хизбулаевна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 2 от 18 января 2019 г. главного государственного инспектора по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Супьянова М.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 24 января 2019 г. по 31 января 2019 г. проведена плановая / выездная проверка государственным инспектором ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Мирзахановым Д.А., на территории, в здании и помещениях объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65» комбинированного вида, расположенном по адресу: г.Махачкала, ул. Чайковского 8 корп. «А», совместно с заведующей Абдуллаевой Раисат Хизбулаевной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 390: п. 21	13.05.2019	
2	Организовать проведение огнезащитной обработки (пропитки).	Постановление правительства РФ № 390: п. 21	13.05.2019	
3	На объекте защиты на втором этаже запретить одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом, либо обеспечить наличие второго эвакуационного выхода (спальные и игровые помещения групп на втором этаже).	Постановление правительства РФ № 390: п. 25	13.05.2019	
4	На объекте защиты, на первом этаже	Постановление прави-	13.05.2019	

	в левом крыле на пути эвакуации устранить пороги, препятствующие свободной эвакуации людей.	тельства РФ № 390: п/п а) п. 36		
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей (на путях эвакуации) закрепить надежно к полу ковры (ковровые дорожки, другие покрытия полов).	Постановление правительства РФ № 390: п. 39	13.05.2019	
6	На объекте защиты в первой младшей группе устранить (запретить) эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции (освещение помещения).	Постановление правительства РФ № 390: п/п а) п. 42	13.05.2019	
7	На объекте защиты обеспечить аварийное эвакуационное освещение, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Постановление правительства РФ № 390: п. 43	13.05.2019	
8	Обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации.	Постановление правительства РФ № 390: п. 61	13.05.2019	
9	Обеспечить исправное состояние систем оповещения людей о пожаре.	Постановление правительства РФ № 390: п. 61	13.05.2019	
10	На территории детского сада (в радиусе до 200 м.) обеспечить наличие источника наружного противопожарного водоснабжения.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 1 ст. 68	13.05.2019	
11	На объекте защиты высоту и ширину эвакуационных выходов в свету на двух основных выходах привести в соответствие, а именно: высота не менее 1,9 м., ширина не менее 1,2 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.4 СП 1.13130.2009: п. 4.2.5	13.05.2019	
12	В здании помещения моечных в группах оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, СП 5.13130.2009 таблица А 1);	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.4 СП 5.13130.2009: таблица А 1	13.05.2019	
13	Установить систему пожарной сигнализации дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (и (или) транслирующей этот сигнал организации).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 7 ст. 83	13.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Старший дознаватель ОНД и ПР №3 - государствен-
ный инспектор по Кировскому району г. Махачкала по
пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Мирзаханов Д.А.

(подпись)

«31» января 2019 г. м.л.п.*

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая Абдуллаева Раисат Хизбулаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» января 2019 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____